

GMINA HYŻNE
36-024 HYŻNE 103
woj. podkarpackie
NIP 813-33-03-324
REGON 690582080

Hyżne, dnia 12.05.2025 r.

Dotyczy zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Szklary (dokumentacja projektowa)

Odpowiedz na pytanie do Zapytania ofertowego w postępowaniu na opracowanie koncepcji budowy sieci kanalizacji sanitarnej w m. Szklary wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Zamawiający informuje, że poniżej udziela odpowiedzi na zadane w postępowaniu pytanie w zakresie opisanym niżej. Zamawiający informuje, że odpowiedz na pytanie stanowią integralną część Zapytania ofertowego i obowiązują od chwili ich opublikowania.

Zamawiający informuje, że termin składania ofert pozostaje bez zmian.

Pytanie 1

Proszę o informację czy Zamawiający dopuszcza wykonanie części zadania w technologii wysokociśnieniowej z zastosowaniem przydomowych pompowni ścieków?

Wykonanie projektu oraz realizacja inwestycji w technologii ciśnieniowej (bezwykopowo) przynosi wiele korzyści:

- ułatwia omijanie przeszkód,
- obniża koszty realizacji (wymiana gruntu, odtworzenie nawierzchni, betonowe studnie w pasie drogowym, strefowa przepompownia ścieków, przyłącze energetyczne do pompowni)
- zmniejsza uciążliwość dla mieszkańców i użytkowników pasa drogowego,

Realizacja kanalizacji grawitacyjno-tłocznej wiąże się z długotrwałymi pracami ziemnymi, głębokimi wykopami otwartymi, uszkodzeniem i odtworzeniem nawierzchni.

Szacunkowe obliczenia wskazują że wykonanie projektu w technologii wysokociśnieniowej jest o 50% tańsze niż tradycyjnie w technologii grawitacyjno-tłocznej.

Odpowiedź na pytanie 1

Zamawiający nie dopuszcza wykonania części zadania w technologii wysokociśnieniowej z zastosowaniem przydomowych pompowni ścieków.

Z poważaniem

WOJT GMINY

Bartłomiej Kuchta