

wg rozdzielnika

Znak RIG5.ZO.271.49.2023.JG

Data: 16.11.2023 r.

Sprawa: pytania do postępowania o wartości szacunkowej poniżej 130 000,00 zł w trybie zapytania ofertowego pn.: Przeprowadzenie okresowej kontroli stanu technicznego budynków i obiektów komunalnych będących w zarządzie Gminy Hyżne.

Pytanie nr 1

Zwracam się z pytaniem dotyczącym postępowania na przeprowadzenie okresowej kontroli stanu technicznego budynków.

W budynku Starej Mleczarni należy przeprowadzić przegląd hydrantów, klap oraz gaśnic, proszę o następujące informacje:

- liczba hydrantów
- rodzaj hydrantów - wewnętrzne czy zewnętrzne oraz średnica
- rodzaj klap dymowych (producent, model)
- liczba gaśnic oraz rodzaj tych gaśnic, masa środka gaśniczego

Odpowiedz

- liczba hydrantów – 2 szt.
- rodzaj hydrantów - wewnętrzne czy zewnętrzne oraz średnica hydranty wewnętrzne HW-25N-K-20/30 (2 szt.)
- rodzaj klap dymowych (producent, model) - poniżej fragment z protokołu przeglądu z poprzedniego roku zawierający dane techniczne systemu oddymiania.

Lp.	Element systemu	Przegląd	Zadymienie (Soło A3 001)	Wynik przeglądu
1.	Centrala D+H R/2N4-08-K	X		pozytywny
2.	Czujka optyczna dymu OSD-23 – 2 szt.	X	X	pozytywna
3.	Przycisk oddymiania – 2 szt.	X		pozytywny
4.	Przycisk przewietrzania 2szt.	X		pozytywny
5.	Okna oddymniające - 2szt.	X		pozytywny
6.	Siłownik elektryczny-2szt.	X		pozytywny
7.	Drzwi napowietrzające - 1szt	X		pozytywny

- liczba gaśnic oraz rodzaj tych gaśnic, masa środka gaśniczego - 5 szt. GP6xABC

ZASTĘPCA WÓJTA

Dionizy Beda